

Производственная лаборатория
ООО «Пораблук»
640023, г. Курган, пр-кт М.Голикова, д. 29 В
Тел.(3522)640-941
e-mail: porablok45@mail.ru

Аттестационное свидетельство № 445 выдано
ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Курганской области» 15 мая 2018 года
Действителен до 15 мая 2021 года.

« 13 » ноября 2018г.

г. Курган

Протокол

Проведения испытаний песка, доставленного с Новопросветского карьера песка.
Испытания проводилось по ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»; ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Результаты испытаний:

1. Гранулометрический состав

	Размеры сит в мм:						
	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14	дно
Частные остатки на ситах, в граммах	0	0	0,376	1,356	13,107	57,26	27,85
Частные остатки на ситах, % по массе	0	0	0,38	1,36	13,41	57,3	27,85
Полные остатки на ситах, % по массе	0	0	0,38	1,74	44,85	100,0	

2. Объемный вес 1,3 г/см³

3. Удельный вес 2,5 г/см³

4. Объем пустот 49,2 %

5. Содержание примесей:

а) пылевидных и глинистых частиц в 2,8 % по массе

б) глины в комках — % по массе

6. Модуль крупности 0,9

7. Влажность W 4,17 %

Заключение: Песок отобран и доставлен заказчиком.
Испытание проведено в соответствии с ГОСТ 8735-88.
Песок соответствует по крупности, содержанию примесей,
что соответствует ГОСТ 8736-2014.

Испытание провел: лаборант Нелимова Т.

Заведующая лабораторией Трибакина И.С.

Производственная
лаборатория
ООО «Пораблук»
г. Курган